

№ 03/10 дня 12 октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО УК «СвибловГРАД» инженер Николаевский В.Ю., трубочисты ООО «Северо-восточный жилсервис» Лобутова Н.Б., Мушкарин И.С., Зайцев А.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 13 корп.1 по улице Амундсена с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей типа эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых водонагревателей типа: Нева, ВПГ, импортные калонки.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв с **1-80**
 2. Необособленные дымоходы имеются в кв. № **НЕТ**
 3. Сечение каждого канала составляет **13x13**
 4. Каналы выполнены из красного кирпича
- красный кирпич
(указать материал)
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
 6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов **ЗАДЕЛАНЫ**.
 7. Каналы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ.
 8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах в квартирах соответствуют техническим условиям (длина не более 2х метров, карманы и люки для чистки расположены над вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
 9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более 5 метров) имеются в кв. № не имеется
 10. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора (больше, меньше): **вне зоны**
 11. Дымоходы кв. № **нет** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности ---- см.
 12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление».
 13. Тяга в каналах на день проверки **имеется**.
 14. Оголовки дымоходов на чердаке и крыше в исправном состоянии, находятся от конька на условном расстоянии , а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте, указать №№ квартир -----).
 15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную не смываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы для кв. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации. Дымоходы для кв. №№ ----- не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

Представитель Заказчика

Трубочисты ООО «Северо-восточный жилсервис»

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания
«СвибловГРАД»
В.Ю. Николаевский
Н.Б. Лобутова
И.С. Мушкарин
А.Г. Зайцев

(подпись)
(подпись)
(подпись)