

Акт № 01/06

Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики



«17» января 2023г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Щербакова Л.В., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

Улица Амундсена дом 11 корп.1

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение **140x140**

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **72** на срок до **16.01.2024 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № ----- по причине:

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)



Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД»

Л.В. Щербакова

Лобутова Н.Б. (подпись) (ФИО.)

Мушкарин И.С. (подпись) (ФИО.)

Зайцев А.Г. (подпись) (ФИО.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **16.01.2024 года**

Акт зарегистрирован 17.01.2023 г

инженер

Л.В. Щербакова

дата регистрации, подпись,

должность,

ФИО, дата сдачи экзамена по П