

Акт № 11/02

Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики

«17» февраля 2023г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Щербакова Л.В., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

**Улица Берингов проезд дом 6 корп.1**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение **140x140**

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **98**  
на срок до **16.02.2024 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № -----  
по причине:

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)

Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД»

Л.В. Щербакова  
\_\_\_\_\_  
Лобутова Н.Б.  
(подпись) (ФИО.)  
Мушкарин И.С.  
(подпись) (ФИО.)  
Зайцев А.Г.  
(подпись) (ФИО.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **16.02.2024 года**

Акт зарегистрирован 17.02.2023 г инженер Л.В. Щербакова  
дата регистрации, подпись, должность, ФИО, дата сдачи экзамена по П