

# Акт № 08/09

## Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики

«11» сентября 2023г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Николаевский В.Ю., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

### Улица Вересковая дом 16

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение 140x140

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **32** на срок до **10.09.2024 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № \_\_\_\_\_ по причине:

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)

Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД»



В.Ю.Николаевский

Лобутова Н.Б.

(ФИО.)

Мушкарин И.С.

(ФИО)

Зайцев А.Г.

(ФИО)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **10.09.2024 года**

Акт зарегистрирован 11.09.2023 г

дата регистрации,

подпись,

инженер

должность,

В.Ю.Николаевский

ФИО, дата сдачи экзамена по П