

Акт № 01/08

Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики

УТВЕРЖАЮ  
ДИРЕКТОР  
ШЕВАГУЛИН В.

«01» августа 2023г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Николаевский В.Ю., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

**Улица проезд Серебрякова дом 1 корп.2**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение **140x140**

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **98** на срок до **31.07.2024 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № \_\_\_\_\_ по причине:

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)

Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» \_\_\_\_\_ Николаевский



Лобутова Н.Б.  
(подпись) (ФИО.)

Мушкарин И.С.  
(подпись) (ФИО.)

Зайцев А.Г.  
(подпись) (ФИО.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **31.07.2024 года**

Акт зарегистрирован 01.08.2023 г

дата регистрации,

подпись,

инженер  
должность,

В.Ю.Николаевский  
ФИО, дата сдачи экзамена по П