

Акт № 01/10

Периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики

«17» октября 2023г

Мы, ниже подписавшиеся, инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД» Николаевский В.Ю., чистильщики Лобутова Н.Б.; Мушкарин И.С.; Зайцев А.Г. провели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в доме по адресу:

**Улица Снежная дом 14 корп 1**

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Вентканал: сечение **140x140**

При периодической проверке установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах: **1-192** на срок до **16.10.2024 года**

Вентиляционные каналы на момент проверки не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации в квартире № \_\_\_\_\_ по причине: \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и т.д.)

Инженер ООО «СВИБЛОВ ГРАД»



Управляющая Компания В.Ю. Николаевский

(подпись) Лобутова Н.Б. (ФИО.)  
(подпись) Мушкарин И.С. (ФИО.)  
(подпись) Зайцев А.Г. (ФИО.)

Срок действия акта для вентиляционных каналов **16.10.2024 года**

Акт зарегистрирован 17.10.2023 г

дата регистрации,

подпись,

инженер  
должность,

В.Ю.Николаевский  
ФИО, дата сдачи экзамена по П